

2020-07-20

2015 rok, półrocze I

Lp.	Organ kontrolujący (bez kontroli Wydziału Budżetu oraz innych Wydziałów UM)	Wyniki kontroli (zalecenia pokontrolne)	Ilość kontroli	Termin realizacji zaleceń wynikających z protokołu, decyzji itp.	Informacja na temat wykonania zaleceń	Termin wykonania zaleceń pokontrolnych
1.	Kabud usługi inwestorskie Andrzej Król	Zgodnie z protokołem z dnia 17.01.2015r. oddanym do Wydziału Edukacji 27.01.2015r. Kontrola stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego wraz z oceną stanu technicznego (kontrola pięcioletnia, budowlana)	1	Zgodnie z kolumną 5 protokołu dotyczącą orientacyjnego zakresu robót	W miarę posiadanych środków finansowych, zgodnie z planem remontów	-
2.	Kuratorium Oświaty w Katowicach	Zgodnie z protokołem nr - EK.5532.7.2015 z dnia 03.02.2015r. przekazanym do Wydziału Edukacji 03.02.2015r.. KOntroli poddano zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi. KOntrola nie wykazała nieprawidłowości.	1	Nie wydano zaleceń	-	-
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	Zgodnie z protokołem nr 24/1209/NS/HD/2015 z dnia 06.02.2015r. przekazanym do Wydziału Edukacji 06.02.2015r. KOntroli poddano ocenę stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miesjcu zamieszkania. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.	1	Nie wydano zaleceń	-	-
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	Zgodnie z protokołem nr 563/1209/WS/HZZ/15 z dnia 09.02.2015r. przekazanym do Wydziału Edukacji. KOntrola w związku z wypoczynkiem zimowym - kontroli poddano stołówkę szkolną. Brak uwag.	1	Nie wydano zaleceń	-	-
5.	Zakład Usługowo-Handlowy INSTAL-BUD - Czesław Jęczmiński	Zgodnie z protokołem z dnia 25.02.2015r. przekazanym do Wydziału Edukacji 03.03.2015r. Coroczna kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych w budynku szkolnym i mieszkaniach służbowych.	1	Nie wydano zaleceń	-	-
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach	Zgodnie z protokołem nr 68/1209/N3/HO/2015 z dnia 10.03.2015r. przekazanym do Wydziału Edukacji 10.03.2015r. KOntroli poddano stan sanitarny szkoły. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.	1	Nie wydano zaleceń	-	-

7. Zakład Konserwacji i
Legalizacji Gaśnic
Mieczysław Kwinta

Zgodnie z protokołem z dnia
16.04.2015r. oddanym do Wydziału
Edukacji 30.04.2015r. Kontrola
konserwacji, remontu, legalizacji gaśnic
oraz z pomiaru ciśnienia wody i
wydajności Hydrantów

1

Zgodnie z
protokołem
Hydrant na 3.
piętrze w pionie
kuchni niesprawny
z uwagi na braku
wody. Brak
możliwości
sprawdzenia szafki
hydrantowej i
hydrantu
znajdującego się w
piwnicy z uwagi
braku możliwości
otwarcia

-

-