

2020-07-20

2017 rok, półrocze I

Lp.	Organ kontrolujący (bez kontroli Wydziału Budżetu oraz innych Wydziałów UM)	Wyniki kontroli (zalecenia pokontrolne)	Ilość kontroli	Termin realizacji zaleceń wynikających z protokołu, decyzji itp.	Informacja na temat wykonania zaleceń	Termin wykonania zaleceń pokontrolnych
1.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach.	Kontroli w dniu 21.03.2017r. poddano stan sanitarny szkoły Brak uwag.	1	Nie wydano zaleceń		
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach.	Kontroli w dniu 11.05.2017r. poddano budynek szkolny w związku z trwającą na terenie miasta akcją odszczurzenia. Brak uwag.	1	Nie wydano zaleceń.		
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach.	Kontrola w dniu 11.05.2017r. w związku z przekazaniem przez WSSE w Katowicach pismem z dnia 02.05.2017r. interwencji matki dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 20 w Katowicach w sprawie występowania przypadków wszawicy w placówce. Uwagi i zalecenia: -Monitorowanie problemu oraz reagowanie na ewentualne sygnały ze strony rodziców i nauczycieli w przypadku zgłoszenia wystąpienia wszawicy -Wzmóc nadzór nad bieżącą czystością i higieną osobistą dzieci uczęszczających do szkoły	1	Nie wydano zaleceń.	Zwiększono nadzór nad bieżącą czystością i higieną osobistą dzieci uczęszczających do szkoły. Szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Zdrowotnej „Problem z głowy” rozwieszono informacje (drzwi wejściowe szkoły) jak pozbyć się wszy.	
4.	Agencja Rynku Rolnego	Kontrola w dniu 07.06.2017r. rozdysponowania darmowych jabłek. Bez uwag.	1	Nie wydano zaleceń.		
5.	Kabud Usługi Inwestorskie Andrzej Król	Kontrola w dniu 17.01.2017r. stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego wraz z oceną stanu technicznego - kontrola roczna Uwagi i zalecenia: Ujawnione w protokole usterki należy usunąć w miarę posiadanych środków.	1	Sukcesywne działania w miarę posiadanych środków .		
6.	IGLOMIREX Ciszek Spółka Jawna	Kontrola szczelności instalacji gazowej w budynku szkoły i mieszkaniach służbowych przeprowadzono w dniu 21.02.2017r Bez uwag.	1	-----		

7. Zakład Konserwacji i Legalizacji Gaśnic Mieczysław Kwinta	Kontrola w dniu 26.04.2017r. gaśnic i hydrantów. Uwagi i zalecenia: Wyniki wydajności nie spełniają wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.	1	Zgodnie z protokołami oddanym do CUW w dniu 20.06.2017r,.
8. Piotr Buk” PB Consulting”	Kontrola z dnia 14.06.2017r. stanu bezpieczeństwa p-poż. w budynkach	1	Zgodnie z protokołami oddanym do CUW w dniu 20.06.2017r,.